



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам

238530, г. Зеленоградск, ул. Железнодорожная, 38 «А», телефон: (40150) 3-19-44, E-Mail: ogpn53@yandex.ru

Предписание № 30/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа п. Рыбачий» (МАОУ «СОШ п. Рыбачий», ИНН 3918008584; юридический адрес: 238535, Калининградская область, Зеленоградский район, п. Рыбачий, ул. Школьная, 3)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании распоряжения начальника ОНД и ПР по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам – главного государственного инспектора Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору Демидова В.А. от 14.04.2021 № 30

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 20 апреля по 19 мая 2021 года Кононовым Артуром Алексеевичем - заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору;

Елкиной Марией Александровной - начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарному городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания и территории МАОУ «СОШ п. Рыбачий» по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Рыбачий, ул. Школьная, 3

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Яковлевой Людмилой Петровной – директором МАОУ «СОШ п. Рыбачий».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

	для отделки пола применён материал линолеум. Отсутствуют документы подтверждающие класс пожарной опасности КМ3. В помещении спортивного зала для отделки пола применена доска. Отсутствуют документы подтверждающие класс пожарной опасности КМ2	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; ?		
7.	Заполнение дверного проёма между частью здания (детский сад - Ф1.1) и зданием школы выполнено не в противопожарном исполнении, части зданий различного класса функциональной пожарной опасности необходимо разделять стенами 2-го типа (или перегородками 1-го типа)	п.п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288) ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.11.2021	
8.	Внутренние перегородки помещений детского сада на 1 этаже выполнены из пластиковых стеклопакетов. Отсутствуют документы подтверждающие класс пожарной безопасности строительных конструкций К0	ч.6. ст.87 табл. № 22 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ п.6.7.15. СП 2.13130.2012 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утверждены Приказом МЧС РФ от 12 марта 2020 г. № 151)	01.11.2021	
9.	Декларация пожарной безопасности выполнена не в соответствии с формой приказа МЧС России № 171 от 16.03.2020	ч. 6 ст. 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ,	01.11.2021	
10.	Противопожарные двери не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	ч. 8 ст. 88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного	01.11.2021	

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам – заместитель главного государственного инспектора Зеленоградского, Пионерского, Светлогорского и Янтарного городских округов по пожарному надзору Кононов Артур Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«19» 05 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор МАОУ «СОШ п. Рыбачий»
Яковлева Людмила Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«19» мая 2021 г.

(подпись)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Рыбачий»
238535 Калининградская область, Зеленоградский район
п. Рыбачий, улица Школьная д.3
Эл. адрес : greenschool56@mail.ru
тел/факс 84015041340

Исх.№113 от 08.11. 2021 года

Начальнику отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и
Янтарному городским округам
Демидову В.А.

Директора МАОУ СОШ п. Рыбачий
Яковлевой Л.П.

Информация об исполнении предписания №30/1/1

от 19.05.2021 года

Все нарушения, указанные в предписании №30/1/1 от 19.05.2021 года устранены в полном объеме.



Директор МАОУ СОШ п. Рыбачий

Л.П. Яковлева